

CÓPIA

AGÊNCIA REGULADORA
DE SANEAMENTO DE TUBARÃO

AUTO DE NOTIFICAÇÃO N.º 003/2019

AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Tubarão, 06 de Março de 2019.

1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTE REGULADOR

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARÃO

Endereço: Rua Piedade, 242

Cep: 88701-200

Telefone/fax: 3621-9016

BairrCentro

Cida: Tubarão/SC

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA TUBARÃO SANEAMENTO S.A.

Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 685

Cep: 88701-301

Telefone/fax: 3052-7400

Bairro: Oficinas

Cidade: Tubarão/SC

3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Seguimento Fiscalizado: Esgoto Sanitário

Localização: Vias atendidas com Rede de Esgoto

Origem da Ação Fisc.: Transeuntes e Fiscalização rotineira

Contatos:

Objeto: TAMPAS METÁLICAS DE Pvs

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS (CONSTATACÕES)

Inúmeras **tampas metálicas articuladas** dos Poços de Visita da Rede de Esgoto distribuídas em diversas vias **estão provocando ruído**. Fato já discutido anteriormente, e que levou a Concessionária a colocar uma equipe fazendo reparos, entretanto neste ano (2020) não temos encontrado tal equipe, e o número de tampas com emissão de ruído está aumentando. Tal condição acarreta em desconforto a usuários das vias e moradores no entorno. Faz-se urgente a **Revisão e Recuperação** das tampas, desde a fixação da mesma na via, assim como do polímero termoplástico que compõe o **Anel Anti-Ruído**. Tal anel deverá ter uma característica mínima de densidade, dureza, tensão e alongamento de ruptura. Lembrando ainda de verificar a posição da Articulação em relação ao fluxo do tráfego. Como orientação sugerimos seguirem a Norma Técnica NTS 033 da SABESP.

5. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO

A Concessionária a partir do recebimento desta, têm prazo de cinco (05) dias para encaminhar solução.

6. NÃO-CONFORMIDADES

Inobservância da NBR 10160. Tampas metálicas provocando Ruído.

7. ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA A CORREÇÃO

Eliminar o ruído.

8. ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES

Artigo(s): Cláusulas: 11.1; 13.1; 13.3 d/e; 24.2 a/e; 24.3; 31.12 do Contrato de Concessão.

Grau de Penalidade: ADVERTÊNCIA/NOTIFICAÇÃO

9. RESPONSÁVEL

Técnico Responsável : Madelon Rebelo Peters/Rafael Marques

Cargo: Superintendentes Técnicos

Assinaturas:

9. RECEBIMENTO

NOME DO RESPONSÁVEL:

DATA: 09/03/2020

HORA: 16h20

Assinatura:

Meloise Gomes

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO