

AUTO DE NOTIFICAÇÃO N.º 006/2019

AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Tubarão, 29 de março de 2019.

1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTE REGULADOR

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARÃO

Endereço: Rua Piedade, 242
Cep: 88701-200 Centro
Telefone/fax: 3621-9016 Tubarão/SC

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA TUBARÃO SANEAMENTO S.A.
Endereço: Rua Altamiro Guimarães, 685
Cep: 88701-301 Bairro: Oficinas
Telefone/fax: 3052-7400 Cidade: Tubarão/SC

3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Seguimento Fiscalizado: Esgoto Sanitário Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
Localização: Município Tubarão
Origem da Ação Fisc.: INTERNO
Contatos:

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS (CONSTATAÇÕES)

Amparados no Parecer Técnico n. 007/2019 (Anexo) que trata do acompanhamento da execução do cronograma físico das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município, observa-se que alguns itens não foram executados conforme quantitativo apresentado pela concessionária: **EEE Bráz; Rede de 150 e 200 mm; Interceptores de 250, 300, 350 e 600 mm e Ligações.**

5. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO

A Concessionária tem prazo de dez **(10) dias** para encaminhamento de esclarecimentos e recuperar as obras previstas até o mês de FEVEREIRO/2019 no prazo máximo de 15/04/2019.

6. NÃO-CONFORMIDADES

Inexecução, execução parcial dos itens propostos no cronograma físico da implantação do SES.

7. ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA A CORREÇÃO

Recuperação dos quantitativos não executados até o mês de Fevereiro de 2019 a serem recuperadas até dia 15 de Abril de 2019

8. ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES

Artigo(s): Item H.1 da Carta de Intenções de 30/04/2018. Fundamentada nas cláusulas 34.1 b; 34.2 c2; 34.5 a do Contrato de Conc
Grau de Penalidade: ADVERTÊNCIA/NOTIFICAÇÃO

9. RESPONSÁVEL

Técnico Responsável : Madelon Rebelo Peters/Rafael Marques
Cargo: Superintendentes Técnicos

Assinaturas:

8. RECEBIMENTO

NOME DO RESPONSÁVEL: *Melouse Gomes*
DATA: *29/03/19*
HORA: *16:15*

Assinatura:

Melouse Gomes

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Consta no Parecer Técnico em anexo.